

**Сведения о плановых и фактических потерях электрической энергии  
в сетях ОАО "Энергокомплекс" в 2012 году**

Уровень напряжения	Потери электрической энергии			
	млн. кВт.ч (план)	%	млн. кВт.ч (факт)	%
ВН	14,87	12,84	15,53	11,69
СН 1	-	-	-	-
СН 2	-	-	-	-
НН	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>14,87</b>	<b>12,84</b>	<b>15,53</b>	<b>11,69</b>

Приказом Минэнерго России от 30.11.2011 № 556 установлен норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО "Энергокомплекс" на 2012 год в размере 12,84 % от отпуска электрической энергии в сеть.