

## Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ОАО «Энергокомплекс» с уровнем напряжения 110 и 220 кВ

(Информация подлежит раскрытию в соответствии с абзацем 16 пп. «б» п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24)

по состоянию на 31.12.2014г.

№ п/п	Наименование центра питания	Уровень напряжения, кВ	Трансформаторная мощность, МВА	Мощность для присоединения потребителей, МВА*	Зарезервированная мощность***, МВА				Текущий объем свободной мощности для присоединения потребителей, МВА	
					Всего, в т.ч.	Фактически присоединенная мощность потребителей	Мощность по заключенным договорам ТП, в т.ч.			Мощность по заявкам
							По договорам "одного окна" 2007-2010гг.**	По индивидуальным проектам		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6=Гр.7+Гр.8+Гр.9+Гр.10	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11=Гр.5-Гр.6
1.	ПС "Грач"	110/20	2x80	84	84,00	79,55	0,00	4,44	0,00	0,00
2.	ПС "Яшино"	220/20	2x100	105	105,00	8,83	0,00	82,02	14,15	0,00
3.	ПС "Марфино"	220/20	3x100	210	210,00	22,09	1,16	105,46	81,29	0,00
4.	ПС "Никулино"	220/20	4x100	210	210,00	42,95	16,48	87,70	62,88	0,00
5.	ПС "Ново-Орехово" (Шипиловская)	110/20	2x80	84	38,04	9,39	0,00	28,65	0,00	45,96
6.	ПС "Первомайская" (Парковая)	220/20/10	3x100	210	210,00	6,54	0,39	45,22	157,84	0,00
7.	ПС "Перерва"	220/20	2x100	105	105,00	7,51	0,00	82,02	15,46	0,00
8.	ПС "Мещанская"	220/20	3x100	210	210,00	20,19	11,65	117,81	60,35	0,00
9.	ПС "Ново-Кузьминки" (Цимлянская)	220/20	2x160	168	168,00	3,45	0,69	125,34	38,53	0,00
10.	ПС "Красносельская"	220/20	3x100	210	177,26	5,82	14,40	105,61	51,43	32,74
11.	ПС "Золотаревская" (Хамовники)	220/20	3x160	336	131,03	18,48	12,20	65,50	34,85	204,97
12.	ПС "Ваганьковская"	220/20	3x160	336	91,13	0,00	3,15	32,81	55,17	244,87
<b>Итого по введенным в эксплуатацию объектам</b>				<b>2 268</b>	<b>1 739,46</b>	<b>224,81</b>	<b>60,10</b>	<b>882,59</b>	<b>571,95</b>	<b>528,54</b>
13.	ПС "Котловка"	220/20	2x200	210	71,31	0,00	0,00	71,31	0,00	138,69
<b>Итого по проектируемым и строящимся объектам</b>				<b>210</b>	<b>71,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138,69</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>2 478</b>	<b>1 810,77</b>	<b>224,81</b>	<b>60,10</b>	<b>953,90</b>	<b>571,95</b>	<b>667,23</b>

\* - мощность для присоединения потребителей указана без учета ограничений ОАО "СО ЕЭС"

\*\* - зарезервированная мощность по договорам "одного окна" подлежит корректировке после предоставления со стороны ОАО "МОЭСК" актуальных данных

\*\*\* - коэффициент перевода мощности из кВт в кВА принят в соответствии с Методическими указаниями по расчету платы за ТП к электрическим сетям, утверждаемыми Приказом ФСТ