

**Сведения о плановых и фактических потерях электрической энергии  
в сетях ОАО "Энергокомплекс" в 2014 году**

Уровень напряжения	Потери электрической энергии			
	план (млн. кВт.ч)	%	факт (млн. кВт.ч)	%
ВН	15,918	7,29	16,989	3,24
СН 1	-	-		
СН 2	0,680	6,10	1,632	6,16
НН	-	-		
<b>Всего</b>	<b>16,598</b>	<b>7,60</b>	<b>18,621</b>	<b>3,55</b>

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО "Энергокомплекс" на 2014 год установлен Постановлением РЭК Москвы от 21.12.2012 № 391 в размере 7,6 % от отпуска электрической энергии в сеть.