

[О сводных данных за 2014 год об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий \(по итогам расследования в установленном порядке\) и мероприятий по их устранению](#)

№ пп	Дата	Объект	Примечание
1	25.01.2014	ПС №867 "Цимлянская"	Отключение 2 секции шин 20кВ. Неисправность реле блокировки ЛЗШ в терминале SPAC 801.01
2	24.02.2014	ПС №866 "Перерва"	Отключение Т-1 ЭВ 220кВ Т-1. Дефект изготовления датчика постоянного тока в терминале АУВ "Бреслер".
3	27.04.2014	ПС №861 "Парковая"	Отключение трансформаторов Т-1 и Т-3. Излтшнее срабатывание ДЗНП из-за ошибки в проекте 08-М-07-01-ЭМ-23.4: использование общего ядра ТТ нулевой последовательности резистора для двух ДЗНП.
4	21.05.2014	ПС №851 "Гроч"	Отключение 1 СШ 110 кВ. Ложное срабатывание ДЗШ. Заводской дефект командного реле РПР 1 комплекта ДЗШ 1 СШ 110 кВ.
5	29.05.2014	ПС №866 "Перерва"	Отключение трансформатора Т-1. Ошибочные действия персонала при выполнении переключений.
6	21.08.2014	ПС №851 "Гроч"	Вывод в ремонт Т-1. Неисправность блока питания микропроцессорного терминала SPAU-341.
7	22.08.2014	КЛ 220кВ "Мещанская - Красносельская 2"	Вывод в ремонт КЛ 220 кВ "Мещанская - Красносельская 2" по аварийной заявке №3300/0. Пробой изоляции оболочки КЛ в месте врезки оптоволоконного кабеля.
8	16.09.2014	КЛ 110 кВ "Борисово - Шипиловская 2"	Вывод в ремонт КЛ 110 кВ "Борисово - Шипиловская 2" по аварийной заявке №3629/0. Пробой изоляции оболочки КЛ.
9	06.10.2014	ПС №861 "Парковая"	Отключение СВВк 2-1, СВВк 1-2 секций шин 20 кВ. Неисправность привода СВВк 2-1 20 кВ.
10	10.10.2014	ПС №868 «Красносельская»	Отключение трансформатора 220 кВ Т-1. Пробой изоляции концевой муфты кабельной перемычки 20 кВ (фаза "Ж").
11	28.10.2014	ПС №855 "Марфино"	Отключение трансформатора 220 кВ Т-2. Пробой изоляции концевой муфты кабельной перемычки 20 кВ (фаза "Ж").
12	09.11.2014	ПС №857 "Никулино"	Отключение трансформатора 220 кВ Т-1. Пробой изоляции концевой муфты кабельной перемычки 20 кВ (фаза "З").
13	05.12.2014	ПС №786 «Зотаревская»	Отключение трансформатора 220 кВ Т-3. Сбой в системе автоматики пожаротушения "Спрут".