

## Справка о сводных данных за 2013 год об аварийных отключениях

### Технологическое нарушение на ПС Грач

22.04.2013 г. в 15.34 произошло отключение Т1 и Т2 работой защит резистора от несимметричных режимов в результате КЗ в прилегающей сети 20кВ. В 19.00. восстановлено электроснабжение потребителей. Время отключения составило 3,5 часа. Объем недоотпущенной электроэнергии составил 8 638 тыс.кВт·ч

Согласно ПУЭ п.1.2.19. для II категории потребителей допускается время простоя до восстановления электроснабжения, в промежутке, пока дежурный персонал или выездная бригада не произведёт необходимое переключение и восстановит поступление электроснабжения.