

**Сведения о плановых и фактических потерях и нормативах потерь электрической энергии в сетях АО "Энергокомплекс" в 2016 году**

Уровень напряжения	Потери электрической энергии			
	план (млн. кВт.ч)	%	факт (млн. кВт.ч)	%
ВН	110.749	4.79	16.694	0.56
СН 1	-	-		
СН 2	1.490	4.86	6.717	12.64
НН	-	-		
<b>Всего</b>	<b>112.240</b>	<b>4.86</b>	<b>23.411</b>	<b>0.79</b>

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям АО "Энергокомплекс" на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы установлен Постановлением РЭК Москвы от 26.12.2014 № 566-ээ в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.09.2014 №674 в размере 4,8583 % от отпуска электрической энергии в сеть.